




| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI |
|------|------------------------|
| 2.01 | CHODBA |
| 2.02 | SCHODIŠTĚ |
| 2.03 | ÚKLID |
| 2.04 | WC |
| 2.05 | SPRCHA |
| 2.06 | ŠATNA PERSONÁL |
| 2.07 | ŠATNA DĚTI |
| 2.08 | UMÝVÁRNA DĚTI |
| 2.09 | WC DĚTI |
| 2.10 | HERNA LEHÁRNA |
| 2.11 | LEHÁTKA |
| 2.12 | PRACOVNA -DENNÍ MÍSTN. |
| 2.13 | TERASA |
| 2.14 | SKLAD HRAČEK |
| 2.15 | STROJOVNA VÝTAHU |
| 2.16 | PŘÍPRAVNA POKRMŮ |
| | |
| | |

| | |
|------|---|
| "A" | SVÍTIDLO KRUHOVÉ BÍLÉ STROPNÍ, 2x26W,IP20,EVG |
| "B" | SVÍTIDLO KRUHOVÉ BÍLÉ STROPNÍ, 1x26W,IP44,EVG |
| "C" | SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ BÍLÉ , 1x18W,IP20 |
| "D" | SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LINIOVÉ NAD ZRCADLO, 2x18W,IP23 |
| "E" | SVÍTIDLO KRUHOVÉ NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ, 1x18W,IP20,EVG |
| "F" | SVÍTIDLO KRUHOVÉ NÁSTĚNNÉ S OCHRANNÝM KOŠEM, 1x26W,IP20,EVG |
| "N" | NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM,6W, 1hod. |
| "Z1" | ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 1x29W T5,PRIZMATICKÝ KRYT, IP20 |
| "Z2" | ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x29W T5,PARABOL. AL MŘÍŽKA, IP20 |
| "Z3" | ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO, OPÁLOVÝ BÍLÝ KRYT, 2x29W T5, IP44 |
| "Z4" | ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO, POLYKARBONÁT, 2x49W T5, IP65 |



| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|------------|
| ING. JOSEF ADENSAM , ELEKTRO,EZS,EPS- PROJEKCE BRIGADNIČKA č.26 , ČESKÉ BUDEJOVICE | | | | | |
|  | Vedoucí projektant : | | Vypracoval: | Profese | Wyhotovení |
| | Zodpovědný projektant: | | Kreslil: |  | |
| | ING. JOSEF ADENSAM | | ING. JOSEF ADENSAM | | |
| | Investor: Městské čisti Praha 20, Jiráskův 647, 193 21 Praha Horní Počernice | | Datum: | | |
| Stavba - Objekt | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA </div> | | Formát A4 | 6 |
| Výkres: | | PŮDORYS 2.NP-EL.INSTALACE PAVILON "A" | | Stupeň: | DPS |
| | | MÁŠTOKA 1:50 | | Číslo zák.: | |
| | | | | Číslo výkr.: | E03 |