



- M1** PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMVZU 300x300 mm
- D1** STAVAJÍCÍ DVEŘE DO KOTELNY – PROVĚST REPAŠI KOVÁNÍ A OBNOVIT NÁTĚR
- D2** STAVAJÍCÍ DVEŘE DO SKALPA ZA KOTELNOU – PROVĚST REPAŠI KOVÁNÍ A OBNOVIT NÁTĚR

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY KONSTRUKCÍ:

PODLAHA V CELE PLOŠE NOVÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA SE SPÁDEM K PODLAHOVÝM VPUSTĚM  
STĚNY V KOTELNĚ DO VÝŠKY 1,8 m STAVAJÍCÍ OBKLAD S OPRAVOU POŠKOZENÝCH MÍST  
STĚNY NAD OBKLADEM A STROP VYMALOVAT BÍLOU MALBOU  
V CHODBĚ PŘED KOTELNOU OPRAVIT POUZE MALBU POŠKOZENOU VÝMĚNOU POTRUBÍ A ARMATUR

OCELOVÉ KONSTRUKCE ANTIKOROZNÍ ZAKLADNÍ NÁTĚR A 2x EMAIL

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU VPUSŤ VYBOURAT, OSADIT NOVOU A OSADIT DRUHOU U STĚNY S NAPOUJENÍM NA STÁVAJÍCÍ

## Plynové spotřebiče dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

<b>KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ – JIŘÍ BASAŘ, DRUŽICOVÁ 807/29, PRAHA 6</b> TEL.: 603/82 74 80      IČO: 112 33 796      E-mail: j.basar@seznam.cz			
<b>VYPRACOVAL</b>	<b>PROJEKTANT</b>	<b>ZODP. PROJEKTANT</b>	<b>Č. PARÉ</b>
J. BASAŘ		J. BASAŘ	
<b>OBJEDNATEL</b>	MČ Praha 20, Jivovská 647, 193 21, Praha – Horní Počernice		
<b>OBJEKT</b>	<b>REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY V ZADŠ BARTLOVA</b> <b>Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice</b>		
<b>NÁZEV</b>	<i>Púdorys kotelny – stavební úpravy</i>	<b>STAVEBNÍ</b>	<b>D9</b>
<b>MĚŘÍTKO</b>	<b>FORMÁT</b>	<b>DATUM</b>	<b>STUPEŇ</b>
	2 A4	02.2013	DPS
<b>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</b>			
<b>NÁZEV</b>			<b>Č. VTKRĚSTU</b>