

POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN ~50Hz230/400V (TN-C)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Svislý rozvod (stoupačka) bude veden ve stávajících instalačních jádrech JOZIII
v PVC trubkách


Instalační horizontální rozvod bude v instalačních lištách/kanálech PVC na povrchu

LEGENDA

--- NAPÁJECÍ PŘÍVOD DO ROZVODNIC RS (CYKY 4Bx10)

--- JIŠTĚNÝ ROZVOD DO STŘEŠNÍ NÁSTAVBY SE STROJOVNOU
- NESPÍNANÉ VEDENÍ SVĚTELNÉ INSTALACE (CYKY 3Cx1,5)
- ZÁSUVKOVÉ VEDENÍ (CYKY 3Cx2,5)

--- INSTAL. ROZVOD PRO:
- TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE OSVĚTLENÍ (CYKY 2Ax1,5)
- SPÍNANÉ VEDENÍ KE SVĚTLIDLŮM (CYKY 3Cx1,5)
- NESPÍNANÉ VEDENÍ KE KOMB.NOOUZOVÝM SVĚTLIDLŮM (CYKY 3Cx1,5)

| | | | | | |
|--|---|---|---------|-------------|--------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS: | K.Havránek | ELEKTRO-TRAKCE, s.r.o. Nad Kolčavkou 778/4 190 00 Praha 9 Tel.: 266 314 086 | | | |
| NAVRHL, VYPRACOVAL: | K.Havránek | | | | |
| KONTROLA, TECHNICKÉ POSOUZENÍ: | B.Tor |  | | | |
| INVESTOR: | MČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice | | | | |
| OPRAVA SVĚTELNÉ INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR bytových domů č.p.2026, 2027, 2059, 2060 v ulici Mezilesí, v Praze 20 – Horních Počernicích | | ÚČEL: | RD | | |
| Přehledové schéma instalačního rozvodu | | DATUM: | 03.2009 | FORMÁT: | 2 x A4 |
| | | MĚŘÍTKO: | | POČET DÍLŮ: | |
| | | Č. VÝKRESU: | | PŘÍLOHA Č.: | 1 |