



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

Dodatečné informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu: „ZŠ Stoliňská 822 a 823 – oprava střechy“

Na základě dotazů uchazečů z prohlídky místa plnění byla příloha č. 3 - výkaz výměr doplněna následujícím způsobem:

Objekt č.p. 822

- 1) Položka č. 11 byla doplněna o text - **latě a kontralatě 60x40 mm**.
- 2) U položky č. 12 byla upravena výměra z 5,682 m³ na **5,165 m³**.
- 3) Položka č. 27 Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° do malty, byla nahrazena **Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho**.
- 4) Položka č. 33 byla doplněna o text – **(140 g/m²)**.

Objekt č.p. 823

- 1) Položka č. 10 byla doplněna o text - **latě a kontralatě 60x40 mm**.
- 2) U položky č. 11 byla upravena výměra z 10,665 m³ na **9,695 m³**.
- 3) Položka č. 29 Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° do malty, byla nahrazena **Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho**.
- 5) Do VV byla doplněna položka č. 30 - **Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem s kartáčem**.
- 4) Položka č. 31 (původně 30) byla doplněna o text – **(140 g/m²)**.

Vzhledem k rozsahu změn v zadávací dokumentaci zůstává termín podání nabídek nezměněn.

Dále zadavatel upozorňuje na změnu přílohy č. 3 VV. Uchazeč musí ve své nabídce předložit aktualizovanou verzi VV, jinak bude z výběrového řízení vyloučen!

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647, 193 21
Praha - Horní Počernice

zpracoval: Ing. Aleš Lada

(4)

Praha 26.4.2016