



**ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU V RÁMCI I. ETAPY - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON**



Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAŽE V OCHRANNÉ TRUBCE.
- PŘÍPOJOVACÍ A STUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM.

#### D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl		 <b>. PROJEKT</b> Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz	
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl			
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú Horní Počernice, Praha		FORMÁT	2x A4
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jivanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice		MĚŘÍTKO	1:100
AKCE:	MŠ SPOJENCŮ 2170/44 REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT		DATUM	06/2016
			STUPEŇ PD	DVZ
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP - VODOVOD		Č. ZAKÁZKY	11-2016/ RP
			MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
			-	D.1.4.0