

PŮDORYS NOVÉHO STAVU 2NP - VODOVOD

The floor plan illustrates the layout of the first stage of the 'Hospodarský pavilon'. It includes several rooms and corridors, each labeled with a number (e.g., 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37). The plan also shows technical details such as plumbing (e.g., 'S.V. D40-iz', 'T.V. D40-iz', 'C. D25-iz'), electrical (e.g., '2xKVv 3/4', 'CRV 1/2'), and structural elements (e.g., 'VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEN'). Dimensions and elevations are indicated throughout the drawing.

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPR PN 20
— · · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEL
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPR PN 20
— — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPR PN 20
V01 ↗	NAVRŽENÉ STUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPR PN 20, POZINK. OCEL



Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PŘEVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PŘEVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.
- PATERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAŽE V OCHRANĚ TRUBCE.
- PŘIPOJOVACÍ A STUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUĐENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PŘEVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. TYTO KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM.

$$\pm 0,000 = 279,80 \text{ m.n.m Bpv}$$

D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl			. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl			
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú Horní Počernice, Praha		FORMÁT	3x A4
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jivanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice		MĚŘÍTKO	1:100
			DATUM	06/2016
AKCE:	MŠ SPOJENCŮ 2170/44		STUPEŇ PD	DVZ
	REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT		Č. ZAKÁZKY	11-2016/ RP
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			-	D.1.4.04